

PRILOG III.

Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU					
NADLEŽNI ZJZ	Krapinsko – zagorske županije				
PODACI O UZORKU					
datum uzorkovanja	16.10.2017.	oznaka uzorka	V 2435/17 76087(75591)	datum utvrđivanja nesukladnosti	14.11.2017.
isporučitelj vodnih usluga	Općina Petrovsko, Vodovodni odbor Podgaj-Preseka-Slatina (Lokalni vodovod Podgaj-Preseka-Slatina)				
mjesto uzorkovanja (KOD)	T	adresa subjekta/objekta	Trgovina Svečnjak, Preseka		
parametri koji odstupaju od M.D.K.	Živa µg/L		vrijednost parametra utvrđena analizom	4,09	
PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*)					
uzrok neispravnosti za pojedini parametar	poduzete popravne radnje		vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji		

***PRAVNA OSOBA** - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom